

# Avbrottsstatistik i elnätet

(Utdrag från avbrottsrapporteringen till Energimarknadsinspektionen)



Eget nät							
	Oaviserade långa avbrott >3 minuter och <12 timmar SAIDI	Oaviserade långa avbrott >3 minuter och <12 timmar SAIFI	Oaviserade långa avbrott ≥12 timmar och ≤24 timmar SAIDI	Oaviserade långa avbrott ≥12 timmar och ≤24 timmar SAIFI	Aviserade avbrott SAIDI	Aviserade avbrott SAIFI	Oaviserade korta avbrott >100 millisekunder ≤3 minuter MAIFI
	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel antal avbrotthändelser/kund/år)
2011	170,99	2,71	2,35	0,00	69,79	0,45	0,07
2012	15,83	0,33	0,35	0,00	7,72	0,17	0,01
2013	58,10	0,81	42,28	0,05	13,53	0,19	0,04
2014	27,88	0,88	0,00	0,00	37,53	0,31	5,04
2015	128,34	1,28	34,77	0,04	56,37	0,52	6,64
2016	10,44	0,22	0,00	0,00	24,65	0,26	2,11
2017	53,36	0,98	0,00	0,00	13,05	0,69	2,36
2018	58,24	2,37	0,00	0,00	70,58	1,13	2,50
2019	28,91	0,79	0,00	0,00	1,04	0,02	2,58

Överliggande nät							
	Oaviserade långa avbrott >3 minuter och <12 timmar SAIDI	Oaviserade långa avbrott >3 minuter och <12 timmar SAIFI	Oaviserade långa avbrott ≥12 timmar och ≤24 timmar SAIDI	Oaviserade långa avbrott ≥12 timmar och ≤24 timmar SAIFI	Aviserade avbrott SAIDI	Aviserade avbrott SAIFI	Oaviserade korta avbrott >100 millisekunder ≤3 minuter MAIFI
	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel minuter avbrott/kund/år)	(medel antal avbrott/kund/år)	(medel antal avbrotthändelser/kund/år)
2011	87,70	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26,39	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	14,90	1,70	0,00	0,00	25,77	0,15	0,01
2014	6,29	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
2015	5,61	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
2016	6,24	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
2017	9,48	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2018	10,63	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113,78	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75